

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель рабочей группы
Масло В.И. Владимирова
"30" ноября 2020 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида Нижнепойменский детский сад «Сибирячок»

1.2. Адрес объекта: Россия, 663840, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, мкр. «Спутник», 9а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 954 кв.м
- часть здания 1- 2 этажа (или на _____ - ____ этаже), _____ - _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 5018 кв.м

1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта - нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2020-2024 гг, капитального-нет.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида Нижнепойменский детский сад «Сибирячок» (МБДОУ «Сибирячок»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Россия, 663840, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, мкр. «Спутник», 9а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация дошкольное образование, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) в поселке пассажирского транспорта нет
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не предусмотрено

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - м

3.2.2 время движения (пешком) 5 – 30 мин. зависимости от места проживания

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) нет

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (визуальная акустическая, тактильная, нет) нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: (нет; есть – описать) нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В (У), ВНД (К,О,С,Г)
2	Вход (входы) в здание	ДП-В (У), ВНД (К,О,С,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В (У), ВНД (К,О,С,Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В (У), ВНД (К,О,С,Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В (У), ВНД (К,О,С,Г)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В (У), ВНД (К,О,С,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В (У), ВНД (К,О,С,Г)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступным полностью всем для инвалидов с умственными нарушениями.

Объект признан недоступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, так как необходимо расширить все дверные проемы, лестничные марши, что технически невозможно.

Объект признан недоступным для лиц с патологией опорно-двигательного аппарата, так как необходимо произвести ремонт входа в здание, установить крючки для костылей и тростей, а

также оборудовать санитарно-гигиенические помещения.

Объект признан недоступным для инвалидов с нарушением зрения. Необходимо нанести на всех зонах тактильную информацию и контрастную маркировку, выполняющие направляющую и предупреждающую функции.

Объект признан недоступным для инвалидов с нарушением слуха. Необходимо приобрести переносную индукционную систему, организовать сурдоперевод при оказании образовательных услуг и проведении массовых мероприятий.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт (текущий, капитальный)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт (текущий, капитальный)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8	Все зоны и участки	Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере финансирования
в рамках исполнения ведомственных целевых программ
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: участок детского сада будет доступен всем категориям детей дошкольного возраста, здание детского сада будет доступно частично
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетв.

4.4. Для принятия решения: требуется, не требуется согласование.
(нужное подчеркнуть)

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, на сайте учреждения <http://сибирячок-дс.ниобр.рф>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на ____ 1 ____ л.
2. Входа (входов) в здание на ____ 1 ____ л.
3. Путей движения в здании на ____ 1 ____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на ____ 1 ____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на ____ 1 ____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на ____ 1 ____ л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы заведующий МБДОУ «Сибирячок»,  В.И. Владимирова

Члены рабочей группы старший воспитатель  Н.Г. Коновалова

воспитатель  С.А. Новикова

инструктор по физической культуре  С.И. Медведева

завхоз  Г.А. Моисеенко

Управленческое решение согласовано " ____ " _____ 20__ г.
(протокол N ____)

Комиссией (название) _____

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида Нижнепойменский детский сад «Сибирячок»
Россия, 663840, Красноярский край, Нижнеингайский район, п. Нижняя Пойма, мкр.
«Спутник», 9а**

(наименование объекта, адрес)

N п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на план е	N фот о	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер- жание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть			Нет	К,О,С		
2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствие информационных указателей, неровное покрытие	К,О,С	Установка информационных указателей, устройство ровного покрытия	КР
3	Лестница (наружная)	есть			Проседание бетонных ступеней	К	Устройство лестниц в соответствии с СНиП 35-01-2001	ТСР
4	Пандус (наружный)	нет				К	Устройство пандуса	ТСР
5	Автостоянка и парковка	нет						Нет необходимости
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть			Объект нуждается в реконструкции и адаптации	К,О,С	Реконструкция территории	Капитальный ремонт

					и для МГн			
--	--	--	--	--	-----------	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В			Капитальный ремонт, реконструкция прогулочного участка

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида Нижнепойменский детский сад «Сибирячок»
Россия, 663840, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, мкр.
«Спутник», 9а**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть			Проседание бетонных ступеней	К	Устройство лестниц в соответствии с СНиП 35-01-2001	ТСР
2	Пандус (наружный)	нет				К	Устройство пандуса	ТСР
3	Входная площадка (переддверью)	есть			Расположен а на высоте 80 см, имеются ступеньки, отсутствует информация об ОСИ, звуковые и световые сигналы, контрастная полоса перед дверью	К,О,С, Г	Установка информации об ОСИ, звуковых и световых сигналов, нанесение контрастной полосы перед дверью	ТСР
4	Дверь (входная)	есть			Дверные проемы имеют пороги, перепад по высоте.Отсутствует тактильная предупреждающаинформац ия, контрастная марки	К,О	Устройство дверных проемо в соответствии с СНиП 35-01-2001. Нанесение тактильной предупреждающейинформац ии, контрастной марки	ТСР

					ровка		ровки	
5	Тамбур	ест ь						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Напл ане	N фото	
Вход в здание	ДЧ-И (У)	-	-	ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида Нижнепойменский детский сад «Сибирячок»
Россия, 663840, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, мкр.
«Спутник», 9а**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Ширина коридора не соответствует требованиям	К	Технические решения невозможны – организация альтернативных форм обслуживания	
2	Лестница (внутри здания)	есть			Ширина лестничного пролета не соответствует требованиям. Отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения	К,О К,О,С	Технические решения невозможны – организация альтернативных форм обслуживания. Установка информационного табло и тактильных табличек	ТСР
3	Пандус (внутри здания)	нет					Технические решения невозможны – организация альтернативных форм обслуживания	
4	Лифт пассажирский (или	нет					Технические решения	

	подъемник)						невозможны – организация альтернативных форм обслуживания
5	Дверь	есть			Дверные проемы имеют пороги, перепад по высоте	К,О	Технические решения невозможны – организация альтернативных форм обслуживания
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Не соответствуют требованиям	К,О	Технические решения невозможны – организация альтернативных форм обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует требованиям	К,О	Технические решения невозможны

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (У)			Технические решения невозможны

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I - зона обслуживания инвалидов

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
 комбинированного вида Нижнепойменский детский сад «Сибирячок»
 Россия, 663840, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, мкр.
 «Спутник», 9а**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на план е	N фото	Содержа ние	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Видырабо т
1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Не выделены места для инвалидов-колясочников, нет информации в доступной форме для инвалидов с нарушением восприятия	К, С, Г	Приобретены переносной индукционной системы	ТСР
2	Зальная форма обслуживания	нет						
3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						

5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности и <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I- зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (У,О)			ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания(целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида Нижнепойменский детский сад «Сибирячок»
Россия, 663840, Красноярский край, Нижнеингайский район, п. Нижняя Пойма, мкр.
«Спутник», 9а**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II- места приложения труда	ВНД			Не нуждается

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания(целевого посещения объекта)

Вариант III - места приложения труда

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида Нижнепойменский детский сад «Сибирячок»
Россия, 663840, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, мкр.
«Спутник», 9а

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	ВНД			Не нуждается

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

**муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида Нижнепойменский детский сад «Сибирячок»
Россия, 663840, Красноярский край, Нижнеингашский район, п. Нижняя Пойма, мкр.
«Спутник», 9а**

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ест ь/ нет	N напл ане	N фот о	Содержание	Значимо для инвалида (категори я)	Содержание	Виды ра бот
1	Туалетная комната	ест ь			Нет поручней, информационн ых табличек, крючков для костылей, специализиро ванного туалета для инвалидов- колясочников	К, О, С, Г,	Установка поручней, информацио нных табличек, крючков для костылей	ТСР
2	Душевая/ванная комната	нет						
3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ДУ-И(У)			ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
комбинированного вида Нижнепойменский детский сад «Сибирячок»
Россия, 663840, Красноярский край, Нижнеингайский район, п. Нижняя Пойма, мкр.
«Спутник», 9а

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содерж ание	Значимодл я инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	нет			отсутст вуют	С	Организовать размещение	ТСР
2	Акустические средства	нет			отсутст вуют	Г	Организовать размещение	ТСР
3	Тактильные средства	нет			отсутст вуют	С	Организовать размещение	ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*>(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации(вид работы) <*>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И(У)			ТСР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ

- доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

**Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры
(образовательной организации)**

Муниципальное образование Нижнеингашский район

№ п/п	Наименование общеобразовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (образовательной организации)		Состояние доступности объекта
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем образовательной организации	Оценка состояния доступности* (в том числе для различных категорий инвалидов) в соответствии с Классификатором объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности.
Образовательные организации дошкольного образования				
1	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида Нижнепойменский детский сад «Сибирячок»	разработан	16 декабря 2016 года	ДЧ-И(У)

* Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности. Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627. Таблица 10. (Указывается: - доступен полностью всем; - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); - доступен частично всем; - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); - доступно условно, - недоступно).

** Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта». Пункт 4 Приложения А.3 Паспорта объекта социальной инфраструктуры (Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627). Указывается вид работы в соответствии с классификатором: - текущий ремонт; - подготовка проектно-сметной документации; - строительство; - капитальный ремонт; - реконструкция; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания)

Информация
о разработке и утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых ими услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий

Муниципальное образование Нижнеингашский район

№ п/п	Наименование общеобразовательной организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий		Объем финансирования предусмотренный на реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности образовательных организаций и предоставляемых на них услуг, обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий	
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем образовательной организации	в 2016 году	В 2017 году
Образовательные организации дошкольного образования					
1.	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида Нижнепойменский детский сад «Сибирячок»	разработан	16 декабря 2016 года	нет	нет